


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



ScreenLine®

1	Identificazione univoca del prodotto	SL20P Veneziana - SL22P Veneziana SL24P Veneziana
2	Usi previsti	Schermatura solare ad uso esclusivamente interno
3	Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante/produttore	PELLINI SpA Via Fusari, 19 – 26845 Codogno (LO) - Italia
4	Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione dichiarata del prodotto	SISTEMA 4
Lamelle incastrate fra loro [rif. norma armonizzata EN 13120]		
Orientamento non regolare delle lamelle [rif. norma armonizzata EN 13120]		
Fuori parallelismo del fondale		
Flessione lamelle [rif. norma armonizzata EN 13120]		
Corretta chiusura delle lamelle		
Differenza velocità di azionamento fra prodotto nuovo e prodotto dopo 20.000 cicli [rif. norma armonizzata EN 13120]		
Variazione dimensionale in altezza della schermatura e stabilità dimensionale [rif. norma armonizzata EN 13120]		
Rottura scaletta e/o corda [rif. norma armonizzata EN 13120]		
Malfunzionamento di: - Motori - Rinvio e/o trasmissione - Finecorsa - Componenti [rif. norma armonizzata EN 13120]		

NON AMMESSO

Numero Lamelle	Orientamento incompleto ammesso
$n < 50$	0
$50 < n < 100$	1
$100 < n < 150$	3
$150 < n < 200$	4
$n > 200$	5

La variazione non deve superare 10 mm.
In caso di tende con $L < 500$ mm e $H > 1500$, la variazione misurata non deve superare 15 mm.

Lunghezza lamelle [m]	Fuori parallelismo ammesso [mm]
$L < 1,5$	$\leq \pm 5$
$1,5 < L < 2,5$	$\leq \pm 10$
$2,5 < L < 3,5$	$\leq \pm 15$
$L > 3,5$	$\leq \pm 20$

Chiudere completamente le lamelle con il lato concavo rivolto all'interno:
 • Individuare la linea sulla vetrata corrispondente all'altezza degli occhi e porsi ad una distanza di 1 m dal vetro interno
 • Osservare all'esterno la fascia nascosta dalle lamelle (dall'altezza degli occhi verso il basso): non devono scorgersi oggetti dietro la vetrata per una fascia di almeno 150 mm sotto la linea dell'altezza degli occhi (ciò corrisponde ad un'inclinazione delle lamelle di circa 60°).

Inferiore al 20%

La variazione tra le dimensioni reali della tenda e le dimensioni della tenda ordinata deve rientrare all'interno delle seguenti tolleranze:

Altezza H [m]	Tolleranze [mm]
$H < 2$	+/- 5
$H > 2$	+/- 8
Larghezza L [m]	Tolleranze [mm]
$L < 2$	+/- 2
$2 < L < 4$	+/- 5
$L > 4$	+/- 6

A seguito di esposizione per circa un anno in condizioni d'uso previsto, le dimensioni della tenda devono rientrare all'interno delle seguenti tolleranze:

Altezza tenda	Tolleranza +/- 1,5%
---------------	---------------------

NON AMMESSO

NON AMMESSO

pellinindustrie

